

Typický výkres stavební připravenosti - elektro

Počet vodičů a jejich umístění se může lišit dle doplňkového vybavení a dispozice umístění. Některé dodatečné vodiče:

- Nouzová tlačítka STOP vyžaduje 2 dodatečné vodiče do každého ovládacího místa
- Audiovizuální hláška vyžaduje 2 dodatečné vodiče ke každému místu A/V

Následující doplňkové vybavení vyžaduje vodiče zajištěné objednatelem:

- Vzdálené ovládání
- Požární systém
- Záložní napájení
- atd.

